Nº п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	BTL 1/1	Измерение концентрации горючего газа	Al	4-20мА	Газоанализатор 1 DragerPIR 3000	
2	BTL 2/1	Измерение концентрации горючего газа	Al	4-20мА	Газоанализатор 2 DragerPIR 3000	
3	BTL 3/1	Измерение концентрации горючего газа	Al	4-20мА	Газоанализатор 3 DragerPIR 3000	
4	EXI 1/1	Световая сигнализация (Авария)	DO	24B	Извещатель ЭКРАН-СУ	
5	BVP 1/1	Звуковая сигнализация (Авария)	DO	24B	Извещатель ВС-07е	
6		Состояние концентрации горючего газа	RS-485			Передача на пульт ЕДДС. Передача информации на АРМ оператора в ЦИСТ с помощью WiFi. Через преобразователь ЕКОН134.

ı

Согласовано								
	Инв. № подл.							
	Подп. И дата						<b>.</b>	
	01/	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	A A	АБВГ – 4.08-НТХ.П
	Инв. № подл.	Разраб Провер Н.контр Утвера	ИЛ ООЛЬ					Перечень входных и Р 1 выходных сигналов
								Копировал: Формат А4