

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору Заказчика
A1	Измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138В	ТРМ138В-Р		ООО "ОВЕН"	шт.	1	1,0	
A2	Преобразователь интерфейса Ethernet/RS-485 ЕКОН134	ЕКОН134-24.4.2		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,5	RJ-45 в компл.
A3	Коммутатор	TP-Link TL-SF10005D		"TP-Link"	шт.	1		
A4	UPS 220В				шт.	1		По выбору Заказчика
G1	Одноканальный блок питания ОВЕН БП30Б-ДЗ-24	БП30Б-ДЗ-24		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,4	
R1...R3	Резистор постоянный 100 Ом, 0,25 Вт, 0,1%				шт.	3		
QF1	Двухполюсный автоматический выключатель Schneider	IK60 2П 2AC		ТМ "Schneider Electric"	шт.	1		
XT1, XT2	Группа клемм				шт.	15		
BTL1/1								
BTL1/2								
BTL1/3	Газоанализатор Dräger PIR 3000	Dräger PIR 3000		"Dräger"	шт.	3		
BVP 1/1	Оповещатель взрывозащищенный звуковой ВС-07е-И	ВС-07е-И		ЗАО "ЭРИДАН"	шт.	1		
EXI 1/1	Оповещатель взрывозащищенный ЭКРАН-СУ	ЭКРАН-СУ		ЗАО "ЭРИДАН"	шт.	1		
K01	Коробка клеммная			ООО "ГОРЭЛТЕХ"	шт.	1		
	Кабель КВВГЭнз-LS 4х1,5				м			Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГнз-LS 3х1,5				м			Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГЭнз-LS 14х1,5				м			Длину кабеля определять по месту

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата

Н. контр.	
Втор. пров.	
Проверил	
Разработал	

АБВГ-4.08-НТХ.СО		
Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте (три газоанализатора)		
Страница	Лист	Листов
Р		1
Спецификация оборудования, изделий и материалов		